

Saaja:  
Enontekiön Vesihuolto Oy  
  
Ounastie 165  
99400 ENONTEKIÖ

Tilauksen tiedot:  
Asiakastunnus: 1163  
Tilaustunnus: R-16-07274  
Tilauksen kuvaus: Ullatieva vo, raakavesi, uusintanäyte,  
käyttötarkkailu, 8.9.2016

**Näytetunnus:** R-16-07274-001  
**Näyte otettu:** 8.9.2016 12:03  
**Näytetyyppi:** Raakavesi  
**N.ottoaikka:** Ullatievan vo, raakavesi

**Kuvaus:** Ullatieva vo, raakavesi, uusintanäyte  
**Vastaanottopvm:** 9.9.2016  
**Näytteenottaja:** Eerikki Tervo  
**Tutkimus aloitettu:** 9.9.2016

Analyysit	Yksikkö	Tulos	Menetelmä / Laboratorio
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>			
Koliformiset bakteerit 37°C *	pmy/100ml	0	SFS 3016:2011 / ROI
E. coli *	pmy/100ml	0	SFS 3016:2011 / ROI
Pesäkkeiden lukumäärä 22°C 72h *	pmy/ml	2	SFS-EN ISO 6222:1999 / ROI
<b>Fysikaalis-kemialliset tutkimukset</b>			
Haju		Hajuton	Aistinvarainen / ROI
Maku		Ei huom.	Aistinvarainen / ROI
Sameus *	FTU	0,17	SFS-EN ISO 7027:2000 / ROI
Väri *	mg Pt/l	<5	SFS-EN ISO 7887:2012(C) / ROI
Sähkönjohtavuus *	µS/cm	63	SFS-EN 27888:1994 / ROI
pH *		6,9	SFS 3021:1979 / ROI
Ammonium *	mg/l	<0,010	SFS-EN ISO 11732:2005 / ROI
<b>Alkuaineanalyysit</b>			
Rauta, Fe *	µg/l	<2,5	SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL
Mangaani, Mn *	µg/l	<0,2	SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL

\* Menetelmä on akkreditoitu

Mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratoriosta.

23.9.2016



Piia Hiltunen  
040 667 2377, piia.hiltunen@ahmagroup.com

Jakelu  
Ollila, Esko  
Mäkelä, Heli  
Keskitalo, Kalevi  
Talonmies, Kilpisjärvi  
Lämsä, Kimmo  
Kalttopää, Perjouni

Yhteyshenkilöt  
Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, ilkka.valimaki@ahmagroup.com  
Mikrobiologinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Mettänen, 044 700 8511, tarja.mettanen@ahmagroup.com  
Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Olli, 044 363 6614, tarja.oli@ahmagroup.com

Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille.  
Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on  
pyydetävä lupa Ahma ympäristö Oy:ltä.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:  
OUL = Ahma ympäristö Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260  
ROI = Ahma ympäristö Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800