

Saaja:
Enontekiön Vesihuolto Oy

Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ

Tilauksen tiedot:
Asiakastunnus: 1163
Tilautusnumero: R-15-09521
Tilauksen kuvaus: Enontekiön Vesihuolto, Ullatievan vo,
raakavesi

Näytetunnus: R-15-09521-001 **Kuvaus:** Ullatievan vo, raakavesi
Näyte otettu: 2.12.2015 12:45 **Vastaanotto:** 3.12.2015 **Tutkimus aloitettu:** 3.12.2015
Näytetyyppi: Raakavesi **Näytteenottaja:** Eerikki Tervo

Analysit	Yksikkö	Tulos	Menetelmä / Laboratorio
Mikrobiologiset tutkimukset			
E. coli *	pmy/100ml	0	SFS 3016:2011 / ROI
Koliformiset bakteerit 37°C *	pmy/100ml	0	SFS 3016:2011 / ROI
Pesäkkeiden lukumäärä 22°C 72h *	pmy/ml	1	SFS-EN ISO 6222:1999 / ROI
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset			
Haju		Hajuton	Aistinvarainen / ROI
Ammonium *	mg/l	<0,010	SFS-EN ISO 11732:2005 / ROI
Sähkönjohtavuus *	µS/cm	62	SFS-EN 27888:1994 / ROI
pH *		7,0	SFS 3021:1979 / ROI
Maku		Ei huom.	Aistinvarainen / ROI
Sameus *	FTU	<0,15	SFS-EN ISO 7027:2000 / ROI
Väri *	mg Pt/l	<5	SFS-EN ISO 7887-4:2012 / ROI
Alkuaineanalyytit			
Rauta, Fe *	µg/l	<2,5	SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL
Mangaani, Mn *	µg/l	<0,2	SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL

* Menetelmä on akkreditoitu

Mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratoriosta.

14.12.2015



Piia Hiltunen
040 667 2377, piia.hiltunen@ahmagroup.com

Jakelu
Ollila, Esko
Mäkelä, Heli
Keskitalo, Kalevi
Talonmies, Kilpisjärvi
Lämsä, Kimmo
Kalttopää, Perjouni
Yli-Iikka, Tuula

Yhteyshenkilöt
Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, ilkka.valimaki@ahmagroup.com
Mikrobiologinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Mettänen, 044 700 8511, tarja.mettanen@ahmagroup.com
Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Olli, 044 363 6614, tarja.oli@ahmagroup.com

Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille.
Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on pyydyttävä lupa Ahma ympäristö Oy:ltä.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:
OUL = Ahma ympäristö Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260
ROI = Ahma ympäristö Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800