

Saaja:  
Enontekiön Vesihuolto Oy  
  
Ounastie 165  
99400 ENONTEKIÖTilauksen tiedot:  
Asiakastunnus: 1163  
Tilautusnumero: R-16-03900  
Tilauksen kuvaus: Ullatievan vo, käyttötarkkailu, 6.6.2016

<b>Näytetunnus:</b> R-16-03900-001	<b>Kuvaus:</b> Ullatievan vo, raakavesi	<b>Tutkimus aloitettu:</b> 7.6.2016
<b>Näyte otettu:</b> 6.6.2016 12:20	<b>Vastaanotto pv:</b> 7.6.2016	
<b>Näytetyyppi:</b> Raakavesi	<b>Näytteenottaja:</b> Jarmo Holm	
<b>N.otto paikka:</b> Ullatievan vo, raakavesi		

Analyysit	Yksikkö	Tulos	Menetelmä / Laboratorio
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>			
E. coli *	pmy/100ml	0	SFS 3016:2011 / ROI
Koliformiset bakteerit 37°C *	pmy/100ml	0	SFS 3016:2011 / ROI
Pesäkkeiden lukumäärä 22°C 72h *	pmy/ml	2	SFS-EN ISO 6222:1999 / ROI
<b>Fysikaalis-kemialliset tutkimukset</b>			
Haju		Hajuton	Aistinvarainen / ROI
Ammonium *	mg/l	<0,010	SFS-EN ISO 11732:2005 / ROI
Sähkönjohtavuus *	µS/cm	62	SFS-EN 27888:1994 / ROI
pH *		7,1	SFS 3021:1979 / ROI
Maku		Ei huom.	Aistinvarainen / ROI
Sameus *	FTU	<0,15	SFS-EN ISO 7027:2000 / ROI
Väri *	mg Pt/l	<5	SFS-EN ISO 7887:2012(C) / ROI
<b>Alkuaineanalyytit</b>			
Rauta, Fe *	µg/l	<2,5	SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL
Mangaani, Mn *	µg/l	<0,2	SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL

\* Menetelmä on akkreditoitu

Mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratorion sivustolta.

17.6.2016

Piia Hiltunen  
040 667 2377, piia.hiltunen@ahmagroup.comJakelu  
Ollila, Esko  
Mäkelä, Heli  
Keskitalo, Kalevi  
Talonmies, Kilpisjärvi  
Lämsä, Kimmo  
Kalttopää, PerjouniYhteyshenkilöt  
Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, ilkka.valimaki@ahmagroup.com  
Mikrobiologinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Mettänen, 044 700 8511, tarja.mettanen@ahmagroup.com  
Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Olli, 044 363 6614, tarja.oll@ahmagroup.comTulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille.  
Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on pyydettävä lupa Ahma ympäristö Oy:ltä.Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:  
OUL = Ahma ympäristö Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260  
ROI = Ahma ympäristö Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800