

Ahma ympäristö Oy
 Teollisuustie 6
 96320 Rovaniemi

 Saaja:
 Enontekiön Vesihuolto Oy

 Ounastie 165
 99400 ENONTEKIÖ

 Tilauksen tiedot:
 Asiakastunnus: 1163
 Tilaustunnus: R-16-06503
 Tilauksen kuvaus: Ullatieva vo, raakavesi, käyttötarkkailu,
 17.8.2016

Näytetunnus: R-16-06503-001	Kuvaus: Ullatieva vo, raakavesi	
Näyte otettu: 17.8.2016 13:38	Vastaanottovm: 18.8.2016	Tutkimus aloitettu: 18.8.2016
Näytetyyppi: Raakavesi	Näytteenottaja: Eerikki Tervo	
N.ottopaikka: Ullatievan vo, raakavesi		

Analyysit	Yksikkö	Tulos	Menetelmä / Laboratorio
Mikrobiologiset tutkimukset			
Koliformiset bakteerit 37°C *	pmy/100ml	0	SFS 3016:2011 / ROI
E. coli *	pmy/100ml	0	SFS 3016:2011 / ROI
Pesäkkeiden lukumäärä 22°C 72h *	pmy/ml	0	SFS-EN ISO 6222:1999 / ROI
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset			
Haju		Hajuton	Aistinvarainen / ROI
Maku		Ei huom.	Aistinvarainen / ROI
Sameus *	FTU	0,33	SFS-EN ISO 7027:2000 / ROI
Väri *	mg Pt/l	<5	SFS-EN ISO 7887:2012(C) / ROI
Sähkönjohtavuus *	µS/cm	26	SFS-EN 27888:1994 / ROI
pH *		6,3	SFS 3021:1979 / ROI
Ammonium *	mg/l	<0,010	SFS-EN ISO 11732:2005 / ROI
Alkuaineanalyysit			
Rauta, Fe *	µg/l	127	SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL
Mangaani, Mn *	µg/l	5,8	SFS-EN ISO 17294-2:2005 / OUL

* Menetelmä on akkreditoitu Mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratorion kautta.

Kommentti R-16-06503-001: Rautatulokset tarkistettu.

31.8.2016



 Pii Hiltunen
 040 667 2377, pii.hiltunen@ahmagroup.com

Jakelu

Ollila, Esko
 Mäkelä, Heli
 Keskitalo, Kalevi
 Talonmies, Kilpisjärvi
 Lämsä, Kimmo
 Kalttopää, Perjouni

Yhteyshenkilöt

Alkuaineanalytiikka: Ilkka Välimäki, 044 256 3322, ilkka.valimaki@ahmagroup.com
 Mikrobiologinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Mettänen, 044 700 8511, tarja.mettanen@ahmagroup.com
 Fysikaalis-kemiallinen analytiikka (Rovaniemi): Tarja Olli, 044 363 6614, tarja.oli@ahmagroup.com

Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille.
 Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on pyydettävä lupa Ahma ympäristö Oy:ltä.

Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet:
 OUL = Ahma ympäristö Oy, Sammonkatu 8, 90570 Oulu, p. 044 588 5260
 ROI = Ahma ympäristö Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi, p. 040 133 3800